

Aptrup Vandværk (JUP 78411)

Stenhøjvej 15A
8450 Hammel

8. februar 2019

Sagsbehandler:
Gry Gasser Erlandsen

Sagsnr.
710-2008-193

Dokument nr.
710-2018-300956

Dispensation fra kvalitetskravet til drikkevands indhold af jern, mangan og turbiditet

Favrskov Kommune meddeler hermed Aptrup Vandværk dispensation fra kvalitetskravet til drikkevandets indhold af jern, mangan og turbiditet.

Dispensationen gives på baggrund af en vurdering af følgende forhold:

- Reduktion af jern, mangan og turbiditet kræver en væsentlig investering
- Vandværket overvejer tilslutning til andet vandværk
- Overskridelsen har ikke sundhedsfaglige konsekvenser.

Vilkårene for dispensationen er beskrevet nedenfor.

Dispensationen gives i henhold til Vandforsyningslovens¹ § 62 samt Drikkevandsbekendtgørelsens² § 16, stk. 2.

Vilkår

1. Dispensationen er gældende frem til 1. marts 2022.

Baggrund for afgørelsen

Aptrup Vandværk er et privat alment vandværk med en indvindingstilladelse på 10.000 m³/år. Vandværket indvinder fra een boring, DGU 78.570, og forsyner 2 landbrug, 4 landhusholdninger og 8 parcelhuse.

Vandværket har kun den ene boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk. Vandværket har intet filteranlæg. Filteranlæg kan afhjælpe overskridelser af jern, mangan og turbiditet. Etablering af filteranlæg vil kræve en væsentlig udgift for vandværket. Der gives dispensation i 3 år, så vandværket har mulighed for at overveje, om vandværket til bestå og investere i filteranlæg eller tilkoble sig andet vandværk. Vand-

¹ Lovbekendtgørelse LBK nr 118 af 22/02/2018 om vandforsyning m.v.

² Bekendtgørelse BEK nr 1068 af 23/08/2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

værket har i øvrigt en tilfredsstillende vandkvalitet, dog med forhøjet og stigende nitratindhold i boringen.

Dispensationsansøgningen er indsendt i forbindelse med ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen (uændret vandmængde).

Styrelsen for Patientsikkerhed er hørt i forbindelse med nærværende dispensation og udtaler den 5. oktober 2018, at de ikke har sundhedsfaglige bemærkninger til dispensationen. På den baggrund er der ikke stillet krav om øget kontrol.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet³ af

- Aptrup Vandværk
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen.

Afgørelsen er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside den 8. februar 2019. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. klagen skal indgives inden den 8. marts 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

For at klagen er rettidig indsendt, skal den være godkendt i Klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen.


³ Jf. Vandforsyningsloven §75

Søgsmål

Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven (etablering af fredningsbælte og beskyttelseszone omkring boringsplacering) kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen



Gry Erlandsen

Geolog

Kopi sendt til:

Styrelsen for patientsikkerhed, senord@sst.dk